

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

(подпись) _____ / _____
« _____ » _____ 2025 года

Директор Северного филиала ООО «Газпром энерго»
/В.Г. Очинский/
(подпись) _____
«10» _____ 2025 года

ПЛАН

ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНУМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГОДА

Наименование организации: Северный филиал ООО «Газпром энерго»
ИНН: 7736186950

Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава,
ул. Черниговская, д. 8 литера К, помещ. 23-Н

Контакты (электронная почта/ телефон): info@svf.energo.gazprom.ru, (8216) 74-00-71
Руководитель организации: В.Г. Очинский

Объекты, находящиеся в эксплуатации (вид объекта (Комплексная, ЦТП; Тепловые сети; ИТП в МКД), адрес):

1. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

1. Схемные и режимные условия:

1.1 Отопительный период 2021/2022 года:

Источник теплоснабжения: нет

Основное: температурный график 95-70.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: нет.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: нет

Тепловые сети:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: нет.

Тип системы теплоснабжения: закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 128

1.2 Отопительный период 2022/2023 года:

Источник теплоснабжения: нет

Основное: температурный график 95-70.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: нет.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: нет

Тепловые сети:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: нет.

Тип системы теплоснабжения: закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 128

1.3 Отопительный период 2023/2024 года:

Источник теплоснабжения: нет

Основное: температурный график 95-70.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: нет.

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: нет

Тепловые сети:

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: нет.

Тип системы теплоснабжения: закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 128

2. Погодные условия:

2.1. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С.

	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
ОЗП 2021/2022 годов	5,7	3,6	-3,8	-14,8	-13,5	-5,6	-7,5	1,5	7,1
ОЗП 2022/2023 годов	7,0	3,9	-6,9	-10,9	-11,6	-9,2	-5,2	2,4	7,2
ОЗП 2023/2024 годов	11,9	2,5	-5,1	-14,4	-16,3	-11,9	-3,6	2,1	4,1
ОЗП 2024/2025 годов	10,0	3,0	-1,7	-7,6	-7,7	-8,5	-1,6		

2.2 Длительность отопительного периода

	Дата начала ОЗП	Дата окончания ОЗП	Фактическая продолжительность ОЗП, сутки
ОЗП 2021/2022 годов	05.09.2021	31.05.2022	268
ОЗП 2022/2023 годов	06.09.2022	16.05.2023	252
ОЗП 2023/2024 годов	14.09.2023	28.05.2024	257
ОЗП 2024/2025 годов	23.09.2024		

3. Аварий и инциденты на объектах теплоснабжения:

3.1 Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях.

	Наименование и адрес объекта теплоснабжения	Краткая характеристика объекта (мощность, протяженность, диаметр и т.д)	Количество отказов, ед	Характеристика и описание отказа (аварии, инцидента)	Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента
ОЗП 2021/2022 годов	Тепловые сети п.Урдома, Архангельская обл.		0		

ОЗП 2022/2023 годов	Тепловые сети п.Урдома, Архангельская обл.		0		
ОЗП 2023/2024 годов	Тепловые сети п.Урдома, Архангельская обл.		0		
ОЗП 2024/2025 годов	Тепловые сети п.Урдома, Архангельская обл.		0		

3.2 Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения.

	Краткая характеристика объекта (мощность, марка котлов, год ввода в эксплуатацию)	Вид топлива	Количество отказов	Характеристика и описание отказа. Принимаемые меры	Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента
ОЗП 2021/2022 годов	отсутствует				
ОЗП 2022/2023 годов	отсутствует				
ОЗП 2023/2024 годов	отсутствует				
ОЗП 2024/2025 годов	отсутствует				

4. Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их обслуживания (при наличии):

II. Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов

Подробная информация о подготовке объектов теплоснабжения отражена в приложении 1.