

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 101



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Автономный дымовой пожарный извещатель



СДЕЛАЙТЕ
СВОЮ ЖИЗНЬ БЕЗОПАСНЕЕ
УСТАНОВИТЕ
АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЗАЩИТИТ ВАС И ВАШЕ ИМУЩЕСТВО ОТ ПОЖАРА

- Обнаружит пожар
- Подает мощный звуковой сигнал
- Разбудит спящего человека
- Не требует обслуживания специализированной организации
- Устанавливается на потолке при помощи саморезов
- Работает от батареек («Крона»)
- Может работать на 1 батарее питания до 3-х лет



г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27
8 (8182) 65-17-07
guarh@29.mchs.gov.ru
29.mchs.gov.ru



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Электросетей и электрооборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать электропровода с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- пользоваться розетками, рубильниками, другим электрооборудованием с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;
- пользоваться электронагревательными приборами (утюгами, плитками, чайниками), не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители, а также самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить на нее горючие материалы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые электроприборы, в том числе электронагревательные, если это не предусмотрено технической документацией изготовителя.



При появлении на металле дымохода потемнений, цветов побежалости, эксплуатацию печи прекратить, произвести замену участка дымохода

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Систем теплоснабжения и отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах;
- оставлять без присмотра печи, которые топят, а также поручать надзор за ними детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи;
- сушить горючие материалы на котлах, паропроводах
- и других теплогенерирующих установках; эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.

НЕОБХОДИМО:

- Золу и шлак, выгребаемые из топок, залить водой и удалить в специально отведенное для них место;
- Не реже 1 раза в 3 месяца проводить очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи;
- Перед началом отопительного сезона провести проверку и ремонт печей (отопительных котлов).

